



Lýklmynd sem yfir hvar breytingar verða (okt. 2020)

BRUNAVARNIR
Eftirfarandi brunavarnir og brunavarnarsýsing er gerð af Brunahönnun sif (mál nr. 20-259) í október 2020 fyrir Heilbrigðisstofnun Norðurlands. Hvanneyrarbraut 37-39, Siglufrið. Um er rædd breytingar á 2. hæð (norðvesturhluti) og 3. hæð. Til grundvallar lausnum brunavarna er byggingarreglugerð nr. 112/2012 og 350/2013 með síðari breytingum (gr. 9.2.2. lóður b). Ekki er um að ræða frekan brunavarnarskýrslu.

Flokkun og notkun byggingar
Byggingin er í notkunarflokki 5 skv. byggingarreglugerð.

Brunahólfun
Hvert íbúðarherbergi er sér brunahólf. Hurðir á herbergjum skulu vera a.m.k. EI30-S. Frávik og rökstúðingur: Þar sem báðar þessar hæðir, 2. hæð (norðvesturhluti) og 3. hæð, verða varðar með sjálfvirkum vatnsúðakerfi teist ásættanlegt að sleppa hurðapumpum á herbergjum (C). Gangur við gistiherbergi ásamt borðstofum, salernum, geymslum og ræstingum á 3. hæð er eitt brunahólf. Þar sem 3. hæð verður öll varin með sjálfvirkum vatnsúðakerfi teist ásættanlegt að borðstofur, geymslur og ræstingur á 3. hæð séu í sama brunahólf og gangur. Sama gildir fyrir leikfimisal á 2. hæð. Stigahús og lyfta ásamt lyftuvél er sér brunahólf. Intaksýrmi fyrir vatnsúðakerfi eru sér brunahólf og utangengt. Lóðréttir lagnastokkar verða sér brunahólf, a.m.k. EI60. Loftrásirými verður sér brunahólf með a.m.k. EI60-CS hurð inn í stigahús.

Burðarvirki
Hæðaskil eru talin a.m.k. REI90. Brunamótstaða aðalburðarvirka er a.m.k. R90.

Klæðningar
Klæðningar verða skv. ÍST EN 13501. Innanhúsklæðningar eru almennt í flokki 1 (K10 B,s1-d0) og gólfefni í flokki G (Dfl-s1). Utanhúsklæðningar eru í flokki 1 (K10 B,s1-d0). Upphengt loft verða a.m.k. B.s1-d0. Þakklæðningar eru í flokki B(rooft) (t2).

Flóttaleiðir
Hvergi er lengra en 25 m í næsta útgang. Frá göngum eru þær óháðar flóttaleiðir inn í sitt hvort stigahús. Frá annari hæð er auk þess flóttaleið yfir í næstu álfu. Flóttahurðir skulu búnar neyðarhúsum eða "push pad". Gerð skal rýmingaræðing fyrir starfsmanna sem tilgrinni viðbrogð við eldbogi og hlutverk starfsmanna í rýmingu. Rýming er inn í stigahús en auk þess milli álfna á 2. hæð.

Brunaviðvörðunarkerfi
Viðurkennt númerað brunaviðvörðunarkerfi er í öllu húsinu skv. ÍST EN 54 og reglum HMS. Blikkjós skulu sett á viðeigandi stöðum á ganga fyrir heymardauða. Stjórstoð og yfirritsmýnd er í vaktirherbergi 2. hæð en útsjónd og yfirritsmýnd við aðalinnangang. Kerfi verður tengt viðurkenndri vaktstöð.

Loftrásakerfi
Loftrásakerfi skulu vera skv. DS428. Settar verða brunalokkur (a.m.k. E30-S) í brunaskil. Þær skulu lokast við staðfest boð frá brunaviðvörðunarkerfi. Þær skulu tengdar við prófanastöð skv. DS428.

Slökkvikerfi
Sjálfvirk vatnsúðakerfi verður sett upp á alla 3. hæðina og norðvesturhluta 2. hæðar skv. ÍST EN 12845. Áhættuflokkur er OH1. Úðahauser eru af gerðinni „quick response“. Stjóbúnaður verður í sér brunahólf í tæknirými sem er aðgengilegt utanfrá.

Reyklosun
Reykkræsing er almennt um glugga og dyr.

Slökkvitæki
Slökkvitæki skv. ÍST EN 3 skulu staðsett skv. teikningum, t.d. 6 L létvann og 5 kg kolsýra í intaksýrmi og við rafmagnstölur. Slökkvitækin skulu sett upp við viðurkennum aðila. Staðsetning slökkvitækja skal merkt með til þess gerðum skiltum.

Út- og neyðarlýsing
Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð. ÍST EN 1838, ÍST EN 50172 og öðrum tengdum stöðlum. Reikna skal með a.m.k. 1 lux á göngum, 5 lux í stigahúsum en 0,5 lux í borðstofum og salernum.

Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa
Þjónustusamningar verður gerður um eftirlit og viðhald á brunavarnakerfum hússins (vatnsúðakerfi, brunaviðvörðunarkerfi, handvirkum slökkvibúnaði og út- og neyðarlýsingu). Sett skal upp eigið eftirlitakerfi brunavarna fyrir Heilbrigðisstofnun Norðurlands.

Sjá aðrar skýringar o.fl. á teikn. nr. 002

Grunnmynd 2. hæðar

Helgi Hafvísar

HELGI HAFLÍDASON, ARKITEKT FAÍ
STUÐLASELI 44, 109 REYKJAVÍK sími: 896 2149
kt. 020341-2979, netfang: helgiha@simnet.is

VERK	HVANNEYRARBRAUT 37-39	VERNAK	2015
HEM	Grunnmynd 2. hæðar	TEKNIK	0.03
KVARN	1:100 (blaðstærð A1)	DAGS	8. okt. 2020

Digitally signed by Helgi Hafvísar
DN: cn=Helgi Hafvísar, o=Helgi Hafvísar, ou=Helgi Hafvísar, email=helgiha@simnet.is
Reason: I am the author
Date: 2020.10.14 17:02