

Sannreyna skal öll mál og aðstæður á verkstað áður en vinna hefst

ÁLAGSFORSENDUR:

Vindálag:
Vindálag reiknast skv. ÍST EN 1991-1-4:2005, ásamt
þjóðarvinda Staðlaráðs Íslands.

Snjóálag:
Snjóálag reiknast skv. IST EN 1991-1-3:2003, ásamt
þjóðarvíska Stöðlárðs Íslands.
Grunngildi snjóálags er $S_k = 6,1 \text{ kN/m}^2$ (SV/EDI 4)

Stálvirki

Allt stál í stálvirki, festingum og stífum skal vera S235JR eða betra skv. ÍST EN 10025

Timbur í burðarvirki skal standast kröfur sem gerðar eru til timburs í styrkleikaflokki C24 skv. ÍST EN 338:2016

KLH einingarnar eru framleiddar í samræmi við ETA-06/0138 úr greni í styrkleikaflokki C24 skv. ÍST EN 338:2016

List of Sheets

List of Sheets						
Building Code	Sheet type	Size/kg	Tempoport	Sheet Number	Sheet Name	Sheet Issue Date / Revision
SU49	STA	CLT	STA	3.01	Sheet	06/15/23
	ASM	STA	CLT	3.02	Sheet	06/22/23
	ASM	STA	CLT	3.02	Phase 1	06/22/23
	ASM	STA	CLT	3.02	Phase 1 3D	06/22/23
	ASM	STA	CLT	3.03	Phase 2	06/22/23
	ASM	STA	CLT	3.04	Phase 3	06/22/23
	ASM	STA	CLT	3.05	Phase 3 3D	06/22/23
	ASM	STA	CLT	3.06	Phase 3 4	06/22/23
	ASM	STA	CLT	3.07	Phase 3 5	06/22/23
	ASM	STA	CLT	3.08	Phase 3 6	06/22/23
	ASM	STA	CLT	3.09	Views	06/22/23
	ASM	STA	CLT	3.10	Sections	06/22/23

Phase 1		
Mark	Part Type	KLH_Surface
ST-14	180-076-1-TL	NQV-NVG
ST-15	180-076-1-TL	NQV-NVG
ST-12	180-076-1-TL	NQV-NVG
ST-13	180-076-1-TL	NQV-NVG
ST-15	180-076-1-TL	NQV-NVG
ST-09	180-076-1-TL	NQV-NVG
ST-10	180-076-1-TL	NQV-NVG
ST-11	180-076-1-TL	NQV-NVG
ST-07	180-076-1-TL	NQV-NVG
ST-08	180-076-1-TL	NQV-NVG
ST-05	180-076-1-TL	NQV-NVG
ST-06	180-076-1-TL	NQV-NVG
ST-02	180-076-1-TL	NQV-NVG
ST-03	180-076-1-TL	NQV-NVG
ST-04	180-076-1-TL	NQV-NVG
ST-01	180-076-1-TL	NQV-NVG
W-10	140-058-1-TT	NQV-NVG
W-09	140-058-1-TT	NQV-NVG
W-08	140-058-1-TT	NQV-NVG
W-06	140-058-1-TT	NQV-NVG
W-03	140-058-1-TT	NQV-NVG
W-07	140-058-1-TT	NQV-NVG
W-04	140-058-1-TT	NQV-NVG
W-02	140-058-1-TT	NQV-NVG
W-05	180-076-1-TL	NQV-NVG
W-01	140-058-1-TT	NQV-NVG

[illegible]