



- Skýringar
- ① Gat í vegg 4,0 m frá gólfi. Fyrir 12" (D = 300 mm) VENT - AXIA víftu. Gengið skal þannig frá gati að aðeins sé eftir að láta víftu í og festa hana.
 - ② Þakblásari fyrir snyrtih. ofl. 450 M3/kls Pa, setja skal upp blásara og ganga frá honum með D = 200 stút niður úr lofti.
 - ③ Þakblásari fyrir eldhúsháf 700 M3/kls 75 Pa með D = 200 stút niður úr lofti, sem tengist kassa síðar.
 - ④ Þakventill fyrir útsog D = 160 með stút niður úr lofti til tengingar síðar.
 - ⑤ Útloftun út úr vegg, 2 gót 150 x 150 með rist að utan, neti og loku að innan. Klædd að innan með 12 mm vatnspólum krossvið. Efri brún efra gats skal vera í gluggahæð, en neðri brún neðra gats skal vera í hæð við neðri brún glugga í herb. 28 og 33.
 - ⑥ Útloftun frá þurrskáp gat D = 125 PEH rör gegnum vegg, hæð 2,60 m hrágólfi og upp í mitt gat.

PN MERKIR ÞAKNIÐURFALL

